

МИНИСТЕРСТВО
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УДМУРТСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ

Государственное казенное
общеобразовательное учреждение Удмуртской
Республики «Общеобразовательная школа
№ 5 города Глазова»

(ГКОУ УР «ОШ № 5 города Глазова»)



УДМУРТ ЭЛЬКУНЫСЬ
ДЫШЕТОНЬЯ НО ТОДОСЬЯ
МИНИСТЕРСТВО

«Глазкарись 5-тй номеро огъядышетонья
школа» Удмурт Элькунысь огъядышетонья
кун казна ужьюрт

(«Глазкарись 5-тй номеро ОШ» УЭ ОККУ)

Т. Барамзиной ул., д.11, Удмуртская Республика, город Глазов, 427622
тел. 8(34141)3-55-80, e-mail: school5-glazov@yandex.ru

Исх. № 183 от 04.06.2021
На № _____ от _____

Начальнику отдела Управления
надзорной деятельности и
профилактической работы
Главного управления МЧС
Подполковнику внутренней службы
Калашникову К.Н.

Уважаемый Константин Николаевич!

Администрация ГКОУ УР «ОШ № 5 города Глазова» сообщает, что для устранения нарушений обязательных требований пожарной безопасности, выявленных при проведении плановой выездной проверки, указанных в Предписании № 17/12/1/1-2 от 18 марта 2021 года об устранении нарушений требований пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара в отношении ГКОУ УР «ОШ № 5 города Глазова» были проведены следующие мероприятия:

1. По первому нарушению – изменение объёмно-планировочных решений без проектной документации, а именно: отсутствие прямка дымоудаления, предусмотренного проектной документацией здания, было решено привести здание в соответствие с проектной документацией.

Для восстановления отсутствующих конструкций, предусмотренных проектом здания, в соответствие с Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013 N 44-ФЗ была проведена конкурсная процедура для определения подрядной организации для выполнения указанных работ. По результатам процедуры был заключен договор № ИМЗ-2021-2-044-006316 от 29.04.2021 с индивидуальным предпринимателем Наговицыной Еленой Аркадьевной о выполнении работ по восстановлению прямков (вентиляционных окон - 2шт.) подвального помещения основного здания ГКОУ УР «ОШ № 5 города Глазова», расположенного по адресу: Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Т. Барамзиной, 11. Работы по договору выполнены в срок и в соответствии с техническим заданием заказчика, о чём свидетельствует акт сдачи-приемки выполненных работ, подписанный обеими сторонами.

Таким образом, обеспечено содержание здания в соответствии с требованиями проектной и технической документации, разработанной в соответствии с действующими на момент строительства здания нормами и утвержденной в установленном порядке, изменение конструктивных объёмно-планировочных решений без соответствующей документации устранено.

2. По второму нарушению – ширина эвакуационного выхода из помещения спортзала менее 0,8м (0,68) было решено заменить конструкцию на соответствующую по размерам СП 1.13130.2020 «Свод правил Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». Для проведения указанных работ также была проведена конкурсная процедура в соответствие с Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013 N 44-ФЗ. По результатам процедуры был заключен договор № 228 от 30.04.2021 с индивидуальным

предпринимателем Гальцовым Василием Ивановичем об изготовлении и монтаже входной группы в соответствии со спецификацией, являющейся неотъемлемой частью договора. В спецификации заказчик указал требующиеся в соответствии с нормативной документацией габариты дверного проема. Работы по договору выполнены в срок и в соответствии с техническим заданием заказчика, о чём свидетельствует акт сдачи-приемки выполненных работ, подписанный обеими сторонами.

Таким образом, в помещении спортивного зала установлена входная группа, которая обеспечивает ширину эвакуационного выхода 0,8 м, что соответствует требованиям п. 4.2.19 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы.

Приложение:

1. Копия договора № ИМЗ-2021-2-044-006316 от 29.04.2021 с Индивидуальным предпринимателем Наговицыной Еленой Аркадьевной о выполнении работ по восстановлению прямков в 1 экз., на 6 л.; Акт оказанной услуги № 1 от 19.05.2021г. в 1 экз., на 1 л.

2. Копия договора № 228 от 30.04.2021 с Индивидуальным предпринимателем Гальцовым Василием Ивановичем об изготовлении и монтаже входной группы в 1 экз., на 2 л.; УПД Счет-фактура № 228 от 20.05.2021г. в 1 экз., на 1 л.

Директор школы



Я.Е. Корлякова

Получил: Начальник отдела дознания

*ОМЧ и ПР г. Глазова, Глазовского Ю. Камчатского,
и Яркого р-в К-Н высл.*

С.П. Подручников

08.06.2021г